SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐÀ NẴNG

Số: 1006/DDS-HCTH

V/v mời tham gia chào giá lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Quý Cơ quan, đơn vị

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-DDS ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2.

Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm DDS) có nhu cầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2", cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa chính xác Trung tâm dữ liệu tầng 19 tòa nhà 02 Quang Trung và hệ thống điều hòa chính xác tại Trung tâm dữ liệu tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2.

2. Tổng dự toán: không quá 84.672.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng

4. Nguồn vốn: Kinh phí nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố Đà Nẵng trong năm 2026

5. Thời gian thực hiện dịch vụ: 07 ngày

6. Địa điểm, quy mô dự án:

a) Địa điểm: Tầng 19 Toà nhà 02 Quang Trung phường Hải Châu, tp Đà Nẵng và tầng 6 tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng Cơ sở 2

phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

b) Phạm vi, quy mô: Theo Phụ lục đính kèm

Nhằm đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu khách quan, công bằng, minh bạch, tạo thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi giữa các đơn vị, Trung tâm DDS kính đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có đủ năng lực và điều kiện thực hiện gói thầu gửi bảng chào giá và hồ sơ năng lực về Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng theo thông tin như sau:

7. Thông tin liên hệ

- Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236 3888414, thư điện tử: dds@danang.gov.vn.

- Thời gian nhận bản chào phí: trước 10h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026.

Vậy, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng kính gửi Quý đơn vị được biết và quan tâm tham gia theo quy định./.

Nơi nhận:
- Cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, HCTH. Sơn

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC ĐÀ NẴNG

Phạm Thế Nhân

Phụ lục

MÔ TẢ PHẠM VI, QUY MÔ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Đính kèm Công văn số 1006/DDS-HCTH ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng)

1. Phạm vi cung cấp dịch vụ

STT	Mô tả thiết bị	Vị trí đặt Điều hòa chính xác	Số lượng
1	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa chính xác Model dàn lạnh P3070 DA; Model dàn nóng LSF62	Hải Châu, Đà Nẵng	04
2	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa chính xác Model dàn lạnh P1020 DA; Model dàn nóng LSF32	Hải Châu, Đà Nẵng	02
3	Chi phí bảo trì, bảo dưỡng Điều hòa chính xác Inrow Model dàn lạnh UNI-HMI071T; Model dàn nóng LSF76-R3	Hải Châu, Đà Nẵng	02
4	Chi phí bảo trì bảo dưỡng điều hòa chính xác Model dàn lạnh P2090 DA; Model dàn nóng LSF70-R3	Tam Kỳ, Đà Nẵng	02

2. Yêu cầu chi tiết công việc

STT	Nội dung công việc bảo trì chi tiết	Ghi chú
Bộ phận điều khiển luồng không khí		
1	Kiểm tra vòng quay của quạt	
2	Kiểm tra tất cả các bộ lọc và các bộ phận của van lọc có điều khiển	
3	Kiểm tra dàn bay hơi	
4	Kiểm tra ống dẫn và khay ngưng tụ	
5	Kiểm tra cánh quạt và làm sạch	
6	Kiểm tra quạt cấp khí tươi	
Dàn nóng giải nhiệt gió hoặc tháp giải nhiệt		
7	Kiểm tra vòng bi quạt	
8	Kiểm tra quạt	
9	Kiểm tra chế độ điều khiển quạt	
10	Kiểm tra ống giải nhiệt nóng	

STT	Nội dung công việc bảo trì chi tiết	Ghi chú
11	Kiểm tra vòi, bộ phận lọc nước	
12	Ống, xả nước ngưng	
Máy nén (nếu có thể áp dụng)		
13	Kiểm tra bộ phận điều khiển Áp suất cao, áp suất thấp và sự hoạt động của quạt	
14	Kiểm tra áp suất đầu vào và ra.	
15	Kiểm tra hệ thống gas	
16	Kiểm tra sấy nhiệt	
17	Kiểm tra ống dẫn nước	
18	Kiểm tra mức dầu	
19	Kiểm tra sự dò rỉ	
Hệ thống điện		
20	Kiểm tra tất cả động cơ quá nóng	
21	Kiểm tra cường độ dòng điện của tất cả các động cơ	
22	Kiểm tra sự quá tải	
23	Kiểm tra tất cả các Rơle, công tắc và bộ phận cấu thành khác.	
24	Kiểm tra sự hoạt động	
Bộ phận làm ẩm		
25	Kiểm tra bình làm ẩm, điện cực, ống dẫn và khay ngưng tụ	
26	Kiểm tra sự rò rỉ của van nước	
27	Kiểm tra các chất cặn trong ống dẫn	
28	Kiểm tra dòng điện và các hoạt động điều khiển	
29	Kiểm tra và thay đổi ống, vòi dẫn	
30	Kiểm tra thiết bị lọc nước vào	
31	Kiểm tra sự tắc nghẽn ống dẫn	
32	Kiểm tra van điện từ	
33	Kiểm tra quá trình hoạt động	

STT	Nội dung công việc bảo trì chi tiết	Ghi chú
Bộ phận điều khiển		
34	Kiểm tra cài đặt của aptomat chính	
35	Kiểm tra các điều kiện chung	
Kiểm tra Chung		
36	Kiểm tra các loại đinh ốc nếu bị lỏng.	
37	Kiểm tra chung tất cả thiết bị	
38	Làm sạch các thiết bị	